

ROTULA OJAL (SOPORTE ANILLO DESCARGA)


LAS DIMENSIONES DEL ALOJAMIENTO ESTAN DE ACUERDO CON LA NORMA IEC 120<>ANSI C29.2, INCLUYEN PASADOR EN ACERO INOX.

MATERIAL: FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO.

NORMA DE FABRICACIÓN Y GALVANIZADO: UNE 207009/UNE 61284 – ASTM A153.

MARCA: ELECTROCOM.

CODIGO	DIMENSIONES (mm)					ACOPLAMIENTO	CARGA DE ROTURA (KN)
	N°	A	B	ΦC	D		
155.36	34	20	17.5	22	140	IEC-16A	120



FECHA: MAR.2020	ACCESORIOS PARA CADENA DE AISLADORES	SECCIÓN:
VERSIÓN: 01		155-2